



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 99-94-04, e-mail: gumur@aspol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 21-00-48, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37 / 1 / 1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному областному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

попечения родителей «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

«Ровесник» (сокращенное наименование: ГОБУ «МЦПД «Ровесник»)

ИНН 5190411647, ОГРН 1025100863864

(индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

на основании распоряжения вынесенного главным государственным инспектором  
г. Мурманска по пожарному надзору Зивой Игорем Александровичем

№ 37 от « 05 » апреля 20 17 года, в период:

« 12 » апреля 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

« 20 » апреля 20 17 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

« 28 » апреля 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка объекта защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здания «Мурманского центра помощи детям»

класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного по адресу:

г. Мурманск, ул. Марата, д. 19

(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку:

Малий Андрей Алексеевич, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г. Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОБУ «МЦПД «Ровесник» - Максименко

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

Любовь Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГОБУ «МЦПД «Ровесник» (ответственный  
за пожарную безопасность) – Андриющенко Анна Геннадьевна

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей автоматической установки пожарной сигнализации до электросветильников и окружающих предметов менее 0,5 м. (помещения №№ 9, 41, 60, 68 первого этажа, по тех. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2017	
2.	Помещение № 27 тамбура центрального входа в здание, помещения №№ 11, 66, 72, первого этажа, не оборудованы пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации (номера помещений по тех. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А4; п. А10; таблица А.1 п.9, таблица А.3 п. 38 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4, п. 14; п.9 таблицы 1, таблица 3 п. 38 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	01.11.2017	
3.	Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов (не очищены от снега и льда)	пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
4.	Противопожарные двери, установленные в здании, не имеют устройств для самозакрывания (пом. №№ 64, 65, 69, 70 1 этажа, все противопожарные двери, расположенные в подвальном помещении) (номера помещений по тех. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2017	
5.	Отсутствуют расчеты категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон по ПУЭ исходя из вида находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количества и	ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130.2013	01.11.2017	

	пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещения (пом. № 13 ,15, 1 этажа по техн. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; раздел 4, 5 ЕП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»		
6.	Не обеспечено наличие на дверях обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 13 ,15, 1 этажа по техн. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ.	01.11.2017	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными дверями 2-го типа в ограждающих конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости (за исключением помещений с категориями В4 и Д) (пом. № 13 ,15, 1 этажа по техн. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	ч. 1, ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.7 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.14*, п. 5.21*, п. 7.1, п. 7.4 строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2017	
8.	Помещение дежурного персонала на 1-м этаже (вахта), в котором установлены приборы управления пожарные (АУПС и СОЛиУЭ), не имеет аварийного освещения (пом. № 28 1 этажа по техн. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12, п. 13.14.13 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2017	
9.	В помещении жилой комнаты дымовой пожарной извещатель находится в неработоспособном состоянии (частично разобран) (пом. № 21 2 этажа по техн. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
10.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ.	01.11.2017	
11.	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, не определены порядок и сроки проведения таких работ	пункт 50 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2017	
12.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции при срабатывании	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.10.2018	

	автоматической установки пожарной сигнализацией	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»		
13.	Наружная лестница эвакуационного выхода высотой более 45 см. (наружная лестница из пом. № 11, 1 этажа) и лестница, расположенная на пути эвакуации (пом. № 18, 1 этажа) высотой более 45 см. (по факту 79 см.) не имеют ограждений с перилами (номера помещений по тех. паспорту инв. № 1756 от 20.12.2012)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, п. 7.1.2, п. 7.1.3 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.28* строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.10.2018	
14.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из общих коридоров 1, 2, 3 этажа, при выходах в эти коридоры из помещений с постоянным пребыванием людей	ст. 56, 85, 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. «б» п.7.2 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении

нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);
- 3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору Малий Андрей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » апреля 20 17 г.



Предписание для исполнения получил(а):

« 28 » апреля 20 17 г.

*директор Максименко И.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)